

CER S01 13A

Via Boccalara , 24
45030 S. Maria Maddalena (RO)
TELEFONO
+39 0425 758811
FAX UFF. AMMINISTRAZIONE
+39 0425 762293
FAX UFF. COMMERCIALE
+39 0425 756052
FAX LOGISTICA
+39 0425 762766
www.wavin.it

Settembre 2013

Con la presente dichiariamo che le rese termiche delle seguenti combinazioni di componenti facenti parte dei nostri sistemi di riscaldamento e raffreddamento radiante CHEMIDRO® SYSTEMS, linea FLOORTHERM®, sono state certificate nel rispetto delle norme indicate.

Dichiariamo inoltre per quali altri pannelli i valori ricavati da detti certificati possono essere utilizzati in quanto equivalenti.

PANNELLI equivalenti	PANNELLI	TUBI mm	INTERASSI mm	NORMA di riferimento
Master Basic H 27	Master H 23-30	Polystop 17	100 – 150	EN 1264-2 EN 1264-5
	Master Ultra H 23-39	Polystop 17	100 – 150	EN 1264-2 EN 1264-5
Compact Basic H 35-45-60	Compact Plus H 33-50-60	Polystop 17 Polysuper PE-Xa 17	100 – 150	EN 1264-2 EN 1264-5
Compact Grey H 35-45-60-70	Compact Ultra H 45-60	Polystop 17 Polysuper PE-Xa 17	100 – 150	EN 1264-2 EN 1264-5
Simple H 44	Simple H 22-32-42-52	Polystop 17 Polysuper PE-Xa 17	100 – 150	EN 1264-2 EN 1264-5
Tecno New H 45-60	Tecno Plus H 45-60	Polystop 17 Polysuper PE-Xa 17	100 – 150	EN 1264-2 EN 1264-5
Dry Ultra H 31	Dry System H 30	Polystop 17	150	EN 1264-2 EN 1264-5
CD-10i con PE-RT 10	CD-10i	Flexius 10	50	EN 14037 EN 14240

Wavin Italia S.p.A.

Il responsabile tecnico Chemidro

Ing. Marco Della Bianca

SEDE LEGALE
45030 S. Maria Maddalena (Rovigo)
R.E.A RO. N106451
Reg.Impr.RO e Cod.Fisc.105722690153
Cap.Soc. € 3.604.900,00 i.v.
P.IVA 01028270294

Società soggetta all'attività di
Direzione e coordinamento di Wavin BV